

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление по СВАО Главного управления МЧС России по городу Москве

(наименование территориального органа МЧС России)
129 223, город Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 23, тел./факс: (499) 181-0396

(указывается адрес местонахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

3-й региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

129 223, город Москва, проспект Мира, ВВЦ, домовладение 119, строение 455, тел./факс: (499) 760-2724

(указывается адрес местонахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 904 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное образовательное учреждение "Гимназия №1531 "Лингвистическая" имени С.К. Годовикова.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 3-го РОНПР Управления по СВАО ГУ

(наименование органа ГПН)

МЧС России по городу Москве по пожарному надзору № 904 от « 29 » Сентября 20 16 года, ст.6.1

Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч. 00 мин.

« 25 » Октября 20 16 г. по 12 ч. 00 мин. « 25 » Октября 20 16 г.

проведена проверка Государственным инспектором по пожарному надзору района Останкинский города Москвы – старшим

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Инженером 3-го РОНПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве майором внутренней службы

Гараян Сергей Самвелович ГБОУ "Гимназия №1531 "Лингвистическая" имени С.К.Годовикова по адресу: ул. Годовикова, д.4, стр.1,2,3,5; ул. Годовикова, д.16а, проспект Мира, д.81

совместно с **Ответственный за ПБ Немлюстивая С.В.**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
ул. Годовикова, д.4, стр.1,2,3,5; ул. Годовикова, д.16а, проспект Мира, д.81				
1.	Допустила фиксацию дверей входящих в противодымную защиту здания в открытом положении.	ППР в РФ п.36	01.03.2017г	
ул. Годовикова, д.4, стр.3; проспект Мира, д.81				
2.	Допустила хранение горючих материалов под лестничным маршем.	ППР в РФ п.23к	01.03.2017г	
ул. Годовикова, д.4, стр.1,2,3,5				
3.	Двери эвакуационного выхода закрыта на замок, препятствующая свободному открыванию изнутри без ключа.	ППР в РФ п.35	01.03.2017г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору района города Москвы – старший инженер 3-го РОНПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве
С.С.Гараян

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору

« 25 » Октября 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

С.В. Немлюстивая *законд Немлюстивая С.В.*

« 25 » Октября 20 16 г.

(должность, фамилия, инициалы)

